



ÖNTÖZÉSI, LOCSOLÁSI FELHASZNÁLÁST MÉRŐ MELLÉKVÍZMÉRŐK LÉTESÍTÉSÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA

1. Az ingatlanon, az elkülönítetten mért, öntözési célú mellékvízmérő létesítésére csak biológiailag aktív zöldfelületnek minősülő növényzet életfunkcióinak fenntartása céljából kerülhet sor. A megvalósulás részleteiről és szabályairól a fogyasztó és a szolgáltató külön megállapodást köt.
2. Öntözési mellékmérő a közműves vízhálózatról bekötéssel rendelkező ingatlanon létesíthető, a bekötési vízmérő után. Elhelyezése történhet aknában, pincében, vagy kültéri elhelyezés esetén megfelelő fagyvédelem biztosításával.
3. Öntözési mellékmérőt az ingatlan tulajdonosa (bekötési vízmérő szerinti fogyasztója), illetve a közös képviselő igényelhet.
4. Az igény elfogadásának feltétele, önálló családi házas ingatlanoknál a beépítés körülményeire vonatkozó helyszínrajz jellegű vázlatrajz benyújtása, amely alkalmas a mérőhely, a mérő elhelyezésének, szerelésének, a ház vízellátó rendszer, valamint az ingatlan azonosítására.
5. Gazdálkodó szervezet, intézmény és társasház igénylő esetén a 38/1995.(IV.05.) Kormányrendelet 1.sz. melléklete, II.bek.-ben, valamint a 30/2004.. (II.28.) Kormányrendelet mellékletében foglalt tervet kell készíteni (műszaki leírás, tervrajzok), amelyet 2 pld-ban kell társaságunkhoz benyújtani.
6. Az öntözési mellékmérő beépítésének általános feltételei:
 - a megvalósítás és fenntartás költségei az ingatlan tulajdonosát terheli;
 - aknában vagy pincében történő elhelyezés esetén a vízmérőt vízszintes számlappal, két golyócsap közé kell beépíteni
 - kültéri elhelyezés esetén szárazon futó, függőleges csőre szerelhető vízmérőt kell felszerelni, a mérő előtt ürítő főcsappal. Javasolt típus: MTK DN20 7271 (MOM locsoló vízmérő). Fagyveszélyes időszakban a víztelenítés miatt keletkezett károkért minden felelősség a Fogyasztót terheli!
7. Az elkülönített locsolási vízhasználat mérését szolgáló mellékvízmérő leolvasásával, számlázásával és nyilvántartásával kapcsolatban a Szolgáltató a felmerülő ügyviteli költségeket a Fogyasztó felé átháríthatja.
8. Öntözési mellékmérő mellékvízmérő után nem létesíthető és minden bekötési fővízmérő után csak 1 db öntözési mellékmérő alkalmazható. Mivel az öntözési mellékvízmérő a Fogyasztó tulajdonát képezi, annak hitelességét, működőképességét saját költségén köteles biztosítani.
9. Az öntözési mellékmérőn átfolyt víz visszaáramoltatás, visszaáramlás stb. útján még részben sem kerülhet házi szennyvízkezelő csatornába vagy szennyvíz bekötőcsatornába, ill. közcsonkába. Ennek ellenőrzésére a szolgáltató jogosult. Szabálytalanság észlelése esetén az öntözési mellékmérőre vonatkozó szerződést szolgáltató felmondhatja, a mérőt a nyilvántartásból törölheti. Ezen kívül jogosult az előző 12 hónap öntözési mellékmérős fogyasztás után a díjakat kiszámlázni. Szabálytalanság miatt törölt mérő szerinti fogyasztó ismételtelen nem vehető nyilvántartásba az adott fogyasztási helyen.

Az egyéb feltételek megegyeznek a más célú mellékvízmérő létesítésének feltételeivel.